

エアスマート 熱交換型換気扇
DKファンNK12タイプ専用交換用フィルター

形 名

SB0999-K12

取扱説明書

適用機種

SB0912-K01
SB0601-K01

このフィルターは、エアスマート熱交換型換気扇 DK ファンNK12タイプ専用の交換用フィルターです。

■ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・けがの原因になります



プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグを抜くか、
分電盤のブレーカーを切る

感電・けがの原因になります



注意

誤った取扱いをしたときに
傷害または家屋・家財などの
損害に結びつくもの



指示に従い
必ず行う


お手入れの際踏み台等を使用する場所は
平らなところや異物のないところで行う

けがの原因になります

お手入れの際は手袋を着用する

けがの原因になります

交換のしかた



- 1 電源を切り、前パネルを開く
(本体の取扱説明書をご覧ください)
- 2 フィルターを引き出す
フィルターを手前に引き出します。
- 3 フィルターを枠からはずす
左図のように2か所のツメ部分を開け、汚れたフィルターを取りはずします。
- 4 新しいフィルターを取付ける
左図のように新しいフィルターを枠に入れて閉じます。
(表裏の区別はありません)
- 5 製品にフィルターを取付け、前パネルを閉じる

フィルターの清掃のしかた

…3か月に1回以上



水洗禁止

清掃：掃除機でほこりを吸いとる

交換：1年に1回以上



大建工業株式会社

本社：〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号
堂島アバンザ22F

お問い合わせ
建築音響部 サウンドセンター
(東京) 電話 (03) 6271-7785 (大阪) 電話 (06) 6452-6141